

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

- I. Szczegółowy zakres czynności serwisowych centrali wentylacyjnej Clima Gold OPTIMA-NW-8-P-WK-Hw/CHA-T1/SP-D-20000/20000 strzelnicy pistoletowej PSG Hrubieszów:
 1. Sprawdzenie parametrów pracy centrali wentylacyjnej.
 2. Przegląd połączeń elektrycznych zasilania i sterowania.
 3. Sprawdzenie stanu / czyszczenie i mycie powierzchni obudowy centrali.
 4. Sprawdzenie działania wentylatora i ewentualna regulacja pracy silnika, wirnika, łożysk.
 5. Wymiana filtrów powietrza.
 6. Sprawdzenie działania przepustnic i stanu króćców elastycznych.
 7. Sprawdzenie poprawności działania nagrzewnicy / czyszczenie i mycie lamel.
 8. Sprawdzenie poprawności działania chłodnicy / czyszczenie i mycie lamel.
 9. Kontrola stanu zaworów regulacyjnych oraz odcinających czynnika grzewczego / chłodniczego.
 10. Kontrola drożności odprowadzenia skroplin.
 11. Czyszczenie i dezynfekcja wymienników / tac ociekowych.
 12. Sprawdzenie szczelności kanałów wentylacyjnych.
- II. Sporządzenie protokołu z przeprowadzonych czynności serwisowych.
- III. Filtry powietrza do wymiany:
 1. Filtr M5 6-kieszeniowy 592 x 592 x 500 mm – 12 szt.
 2. Filtr M5 6-kieszeniowy 592 x 287 x 500 mm – 6 szt.
- IV. Termin realizacji zamówienia – 45 dni kalendarzowych od daty otrzymania zlecenia.